

Service Santé et Environnement

Courriel : ARS-GRANDEST-DT68-VSSE@ars.sante.fr

Téléphone : 03 69 49 30 41

Fax : 03 89 26 69 26

COMMUNAUTE DE COMMUNES SUNDGAU
Quartier Plessier
BP19
68131 ALTKIRCH CEDEX

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

COM. COM. SUNDGAU REGIE

Prélèvement et mesures de terrain du 20/07/2026 à 14h43 réalisés pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire EUROFINIS

Nom et type d'installation : ILLTAL OBERDORF (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Motif de prélèvement: : Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTRÔLE
SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Nom et localisation du point de
surveillance :

DIST. ILLTAL OBERDORF - ILLTAL (ROBINET EVIER CUISINE SOUS-SOL MAIRIE)

Code point de surveillance : 0000001074

Type d'analyse : A

Numéro de prélèvement : 06800187932

Référence laboratoire : 26M063027-017

Conclusion sanitaire

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Colmar, le 24 juillet 2026

Pour la Directrice de la Délégation territoriale du Haut-Rhin
L'ingénieure sanitaire



Amélie MICHEL

PLV n° 06800187932

Mesures de terrain**CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES**

	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Aspect (qualitatif)	normal	Qualitatif				
Couleur (qualitatif)	normal	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	normal	Qualitatif				
Saveur (qualitatif)	normal	Qualitatif				

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau	22,8	°C				25
----------------------	------	----	--	--	--	----

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,4	unité pH			6,5	9,0
----	-----	----------	--	--	-----	-----

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre	0,27	mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,41	mg(Cl ₂)/L				

PLV n° 06800187932

Analyse laboratoire**CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES**

Turbidité néphélométrique NFU	0,1	NFU				2,0
-------------------------------	-----	-----	--	--	--	-----

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Titre alcalimétrique complet	23,3	°f				
Titre hydrotimétrique	29,4	°f				

MINERALISATION

Calcium	110	mg/L				
Chlorures	27	mg/L				250
Conductivité à 25°C	580	µS/cm			200	1100
Magnésium	6,2	mg(Mg)/L				
Sulfates	9,0	mg/L				250

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total	1,5	mg(C)/L				2
-------------------------	-----	---------	--	--	--	---

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,05	mg/L				0,1
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,92	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO ₃)	46	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO ₂)	<0,01	mg/L		0,50		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		